



- LEGENDA**
- nová rozvodná síť (přírodní stěží)
 - - - nový kabel AYKY-3x120+120
 - - - nový kabel NDV-CYKY 4x10
 - stávající elektronář
 - - - stávající 27 bodová síť
 - - - stávající zemní kabelové vedení NN
 - - - stávající venkovní vedení NN
 - - - stávající bezkabelový sběrň - kabelek
 - - - stávající venkovní vedení VN
 - katastrální hranice
 - ochranná pásma dle EZ
 - dotčený pozemek

NAPĚTÍ VODIVINY: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
 POHLED: před vstupem do stavby
 Bude provedeno dle PŘE-33 000-0 v souladu s výhledem záloh na stavbu NN automatickým odpojením
 při závažných poruchách v síti napětí NN.

MĚRKA: 1:500
 DAT. ÚŘENÍ: Lom u Tachova
 ÚP: zastavěná část

ZOEP, PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KONTROLÓR
ING. JAROSLAV HÁJEK ČOPEL KOSTRUP	ING. ROMANA DOLEŽAL	ING. JAROSLAV HÁJEK



INVESTOR: ČEZ Distribuce a.s., Tuřínova 1748, 160 02 Praha 6, tel: 226 29 079
 FOTODOPLET: HG Elektro s.r.o., Lískovec 139/20, 258 01 Hrást, tel: 383 77 036

NÁZEV STAVBY: Lom u Tachova, p.č. 1040/4 - DTS, NN
 ČÍSLO STAVBY: IV-12-0020342

OBŠAH: C.2 KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES - montáž

FORMÁT	STAVBA	ČÍSLO PRÁČE
A4 s 3	DPS	C.2 1/2